

МЧС РОССИИ
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124^А E-mail: mchspord@dinet.ru
 Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД
 г. Дербент, ул. Курбанова С.Д, 19/6 тел: 4-17-24
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

Предписание № 138/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Мамедкалинская гимназия им. А. Алиева» в лице представителя юридического лица директора Мамедкалинской гимназии им. А. Алиева Арсланалиевой Разият Халимбековны. Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 138 от «01» сентября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 30 мин. «05» октября 2020 г. по 10 ч. 30 мин. «05» октябрь 2020 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором ОНД и ПР №7 старшим лейтенантом в/с Казанфаровым Габибом Бахтияровичем в здании Гимназии пос. Мамедкала совместно с директором Гимназии пос. Мамедкала Арсланалиевой Р.Х.. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании произвести с утвержденной проектно-сметной документацией	(ст. 151,ФЗ от 22.07.2008г №123–ФЗ, п. 1.1 РД 78.145-93);	02.08.2021 г.	
2	На первом этаже в фаяе демонтировать стены на путях эвакуации, обшитые сгораемыми материалами	(СП 1.13150.2009 п.4.3.2);	02.08.2021 г.	
3	Внутренний противопожарный водопровод в учебном корпусе привести в исправное состояние.	(ППР в РФ п. 55);	02.08.2021 г.	
4	Внутренние пожарные краны в учебном корпусе укомплектовать рукавами и стволами.	(ППР в РФ п. 57);	02.08.2021 г.	
5	На территории СОШ установить наружный источник противопожарного водоснабжения	(ч. 1, ст. 62 ФЗ №123).	02.08.2021 г.	
6	Установить систему пожарной сигнализации, обеспечивающую подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21	02.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР №7
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
старший лейтенант в/с Казанфаров Г.Б.
«05» октября 2020 г.



Предписание для исполнения получил (а):
«05» октября 2020 г.
Директор Гимназии пос. Мамедкала
Арсланалиева Р.Х.